



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL16.B.13736

Серия RU № 0442148

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».  
 Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.  
 Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.  
 Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации  
 регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкабель». Основной  
 государственный регистрационный номер: 1147457011790. Место нахождения: 456080, Российская  
 Федерация, Челябинская область, город Трехгорный, улица 60 лет Октября дом 5. Фактический адрес:  
 456080, Российская Федерация, Челябинская область, город Трехгорный, улица 60 лет Октября дом 5.  
 Телефон: +73519152380, факс: +73519152380, адрес электронной почты: psc@atlint.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкабель»  
 Место нахождения: 456080, Российская Федерация, Челябинская область, город Трехгорный, улица 60 лет  
 Октября дом 5  
 Фактический адрес: 456080, Российская Федерация, Челябинская область, город Трехгорный, улица 60 лет  
 Октября дом 5

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ, марки: ВВГ, АВВГ,  
 ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВБШв, АВБШв, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)  
 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16.705.499-2010; Межгосударственным  
 стандартом 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и  
 3 кВ. Общие технические условия»  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:  
 ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** - протоколов испытаний от 08.07.2016 года №№ 5779-219-1-  
 16/БМ, 5780-219-1-16/БМ, 5781-219-1-16/БМ, 5782-219-1-16/БМ Испытательной лаборатории Общества с  
 ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС  
 RU.0001.21AB90 действует с 02.10.2015 года;

- акта анализа состояния производства от 11.07.2016 года № 3073/2016 органа по сертификации продукции  
 Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
- эксплуатационных документов;
- технических условий ТУ 16.705.499-2010

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности)  
 указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Классы пожарной опасности кабелей с  
 оболочкой из поливинилхлоридного пластиката: О1.8.2.5.4; в исполнении «нг(А)» - П16.8.2.5.4

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.08.2016 **ПО** 11.07.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

(подпись)

К.С. Мельникова  
 (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.Ю. Шапкин  
 (инициалы, фамилия)

